



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Новгородской области

**ПРОКУРАТУРА  
Демянского района**

ул. Комсомольская, 4  
р.п. Демянск, Новгородская область, 175310  
тел./факс 8 (81651) 4-22-68

И.о. директора МАОУ «Ямникская  
средняя школа»

Шленчак В.В.

ул. Садовая, д. 2а, д. Ямник,  
Демянский район,  
Новгородская область, 175303

20.01.2023 № 7-03-2023/Прдп14-23-20490006

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности, о противодействии терроризму

Прокуратурой Демянского района проведена проверка соблюдения МАОУ «Ямникская средняя школа» требований противопожарного законодательства и законодательства в противодействии терроризму, по результатам которой выявлены нарушения действующего законодательства.

В соответствии со ст. 20, ст. 41 Конституцией Российской Федерации каждому человеку гарантируется право на жизнь и охрану здоровья.

Пунктами 1, 5, 7 ст.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный Закон № 35-ФЗ) в качестве основных принципов противодействия терроризму отнесены, в том числе, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно пункту «д» части 11 раздела II Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утверждённой Президентом Российской Федерации от 05.10.2009, основными задачами противодействия терроризму являются, в том числе обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Мерами, обеспечивающими безопасность граждан, соблюдение их прав и свобод, своевременное предупреждение терроризма является, в том числе, соблюдение правил пожарной безопасности и выполнение требований законодательства в этой сфере.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) определяет общие

Прокуратура Демянского района Новгородской  
области

№ 7-03-2023/Прдп14-23-20490006

правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ, руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Согласно ст.38 Федерального закона № 69-ФЗ, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Пунктом 3 ст. 44 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее-Федеральный закон № 123-ФЗ) предусмотрено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Во исполнение указанной нормы постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

В силу п.п. «б» п. 35 Правил, на объектах защиты запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

Согласно п.п. «в» п. 35 Правил, на объекте защиты запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

В соответствии с п. 36 Правил, руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

Пунктом 30 Правил предусмотрено, что руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Согласно п. 54 Правил, на объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В силу п. 60 Правил, руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам

согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

В соответствии с п. 407 Правил, каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

В ходе проверки 16.01.2023 прокуратурой района совместно с ОНД и ПР по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по НО в здании МАОУ «Ямникская средняя школа», расположенного по адресу: Демянский район, д. Ямник, ул. Садовая, д. 2а установлено, что в нарушение п. 30, 54, 60 Правил, в учреждении ненадлежащим образом ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение п.п. «в» п. 35 Правил, в подсобном помещении спортивного зала, электрощитовой, подсобном помещении столовой эксплуатируются светильники со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.

В нарушение п.п. «б» Правил, в здании на 1 этаже (помещение у туалета), на 2 этаже (коридор) эксплуатируются электроприемники с видимыми нарушениями изоляции.

В нарушение п. 36 Правил, на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности (направление движения), знак пожарной безопасности на путях эвакуации у запасного выхода из спортивного зала неисправен.

Кроме того, в нарушение указанного пункта в здании отсутствуют знаки пожарной безопасности (кнопка АПС).

В нарушение п. 407 Правил, на запорном устройстве огнетушителя ОП-4, расположенном в коридоре 2 этажа школы, отсутствует пломба.

Выявленные нарушения существенно снижают эффективность мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности в деятельности МАОУ «Ямникская средняя школа», создают опасность причинения вреда жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних обучающихся, что является недопустимым.

Указанные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего осуществления работниками образовательного учреждения своих должностных обязанностей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и незамедлительно принять конкретные действенные меры по устранению

допущенных нарушений законодательства, их причин и условий, им способствовавших и недопущению подобных нарушений впредь.

2. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Демянского района, заблаговременно уведомив о времени и месте рассмотрения настоящего представления.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить прокурору Демянского района в письменной форме в установленный законом месячный срок со дня внесения представления.

Прокурор района

младший советник юстиции

А.Н. Осипов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 22AB99AEBA25AC3B7605DD9070ECBE  
Владелец **Осипов Алексей Николаевич**  
Действителен с 19.05.2022 по 12.08.2023